

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
КНМ 55210061000201345469 от 12.11.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: (3812) 25-65-16, e-mail: info@55.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска
644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел.: (3812) 373-660, e-mail: tond_kao@55mchs.gov.ru
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 406/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 183»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кировского
административного округа г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней
службы Пименова Олега Евгеньевича

№ 406 от «12» ноября 20 21 года

в период с «30» ноября 2021 г. по «01» декабря 2021 г.

государственным инспектором Кировского административного округа г. Омска по пожарному
надзору капитаном внутренней службы Айтугановым Акылбеком Ермековичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
БДОУ г. Омска «Детский сад № 183» Коростелева Ирина Геннадьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<u>ширина эвакуационных выходов 1-го этажа из групп №№ 2, 4 в свету менее 1,2 м. (фактически 0,6 м.) (согласно технического паспорта позиция 13, 61) (в здании БДОУ г. Омска «Детский сад № 183», расположенного по адресу: 644081, г. Омск, ул. Лукашевича, 12 «Б»)</u>	<u>ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3, п.5.1.4. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</u>	<u>01.11.2022</u>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад
№ 183» Коростелева Ирина Геннадьевна


(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор
Кировского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Айтуганов Акылбек Ермекович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)